



## Poročilo o izvedeni nalogi

### Vzorčenje in laboratorijsko preskušanje pitne vode

Evidenčna oznaka: 2300-25/68753-25/101916

Naročnik: VODOVODNA ZADRUGA CRNGROB, Z.O.O.  
CRNGROB 11  
4209 Žabnica

Naročilo: eNaročilo, z dne 25.09.2025; Ponudba: PO-2300-25/68753-25/96422, z dne 24.09.2025

Izvajalci: Oddelek za pitne in kopalne vode  
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Kranj

Vodja naloge: Mitja Špacapan, dipl.san.inž.

Maribor, 17.10.2025

Oddelek za pitne in kopalne vode  
Vodja naloge:

Mitja Špacapan, dipl.san.inž.

Čas certificiranega podpisa in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Poročilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.  
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



## Podatki o vzorcu

**Vzorec:** Pitna voda - Vodohran Crngrob po UV dezinfekciji, pipa  
**Številka vzorca:** 25/101916  
**Namen:** Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo  
**Naročnik:** VODOVODNA ZADRUGA CRNGROB, Z.O.O., CRNGROB 11, 4209 Žabnica  
**Vzorec odvzel:** Mitja Špacapan, NLZOH OPKV  
**Čas odvzema:** 14.10.2025 07:50  
**Mesto odvzema:** Vodovod Crngrob, Vodohran Crngrob po UV dezinfekciji, pipa  
**Vzorec sprejel:** Mitja Špacapan  
**Kraj in čas sprejema:** Kranj, 14.10.2025 11:40

## Ocena rezultatov:

Rezultati preizkušanih parametrov ne presegajo mejnih vrednosti, določenih v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023).

Rezultate preizkušanih parametrov glede na mejne vrednosti, določene v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023) ocenjujemo kot zdravstveno ustrezne.

## Priloge poročila:

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-25/68753-25/101916-T

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4004-25/68753-25/101916-M



## Poročilo o preskušanju

**Vzorec:** Pitna voda - Vodohran Crngrob po UV dezinfekciji, pipa  
**Matriks:** Pitna voda  
**Številka vzorca:** 25/101916  
**Namen:** Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo  
**Naloga:** Vzorčenje in laboratorijsko preskušanje pitne vode  
**Vodja naloge:** Mitja Špacapan, dipl.san.inž.  
**Naročnik:** VODOVODNA ZADRUGA CRNGROB, Z.O.O., CRNGROB 11, 4209 Žabnica  
**Naročilo:** eNaročilo, z dne 25.09.2025; Ponudba: PO-2300-25/68753-25/96422, z dne 24.09.2025  
**Predmet vzorčenja:** Trenutni vzorec pitne vode iz sistema za oskrbo s pitno vodo.  
**Plan vzorčenja:** DN 239068, 14.10.2025  
**Mesto odvzema:** Vodovod Crngrob, Vodohran Crngrob po UV dezinfekciji, pipa  
**Metoda vzorčenja:** SIST ISO 5667-5:2007  
**Stanje vzorca:** Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

### Odvzem vzorca

**Datum in ura:** 14.10.2025 07:50

**Odvzel:** Mitja Špacapan, NLZOH OPKV

**Slika oz. shema mesta odvzema / vzorca:**

Slika mesta odvzema



### Sprejem vzorca

**Datum poročila:** 17.10.2025

**Datum in ura:** 14.10.2025 11:40

**Sprejel:** Mitja Špacapan



## Rezultati preskušanja

# Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
<b>Terenske meritve</b>					
Temperatura vode	13.4	°C		SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema	14.10.25 14.10.25
Vonj	brez posebnosti	#		ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	14.10.25 14.10.25

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.

Vodja naloge:  
Mitja Špacapan, dipl.san.inž.

Elektronsko podpisal Mitja Špacapan, dipl.san.inž. ob 17.10.2025 12:59

Rezultati se nanašajo na vzorčni vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.  
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrežno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.  
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



## Poročilo o mikrobiološkem preskušanju

**Vzorec:** Pitna voda - Vodohran Crngrob po UV dezinfekciji, pipa  
**Matriks:** Pitna voda  
**Številka vzorca:** 25/101916; Lab. št.: 25/12377  
**Namen:** Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo  
**Naloga:** Vzorčenje in laboratorijsko preskušanje pitne vode  
**Vodja naloge:** Mitja Špacapan, dipl.san.inž.  
**Naročnik:** VODOVODNA ZADRUGA CRNGROB, Z.O.O., CRNGROB 11, 4209 Žabnica  
**Naročilo:** eNaročilo, z dne 25.09.2025; Ponudba: PO-2300-25/68753-25/96422, z dne 24.09.2025  
**Mesto odvzema:** Vodovod Crngrob, Vodohran Crngrob po UV dezinfekciji, pipa  
**Stanje vzorca:** Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

**Odvzem vzorca** **Prevzem vzorca** **Datum poročila:** 17.10.2025  
**Datum in ura:** 14.10.2025 07:50 **Datum in ura:** 14.10.2025 11:40  
**Odvzel:** Mitja Špacapan, NLZOH OPKV **Prevzel:** Mojca Polak

### Rezultati preskušanja

Parameter	Metoda, Kraj izvedbe	Rezultat	Enota	Začetek / zaključek analize
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014, KR	ni najdeno	CFU/100 mL	14.10.2025 15.10.2025
Koliformne bakterije	ISO 9308-1:2014, KR	ni najdeno	CFU/100 mL	14.10.2025 15.10.2025
Enterokoki	ISO 7899-2:2000, KR	ni najdeno	CFU/100 mL	14.10.2025 16.10.2025
Število kolonij pri 36 °C	ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, KR	ocenjeno 1	CFU/mL	14.10.2025 16.10.2025
Število kolonij pri 22 °C	ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, KR	ocenjeno 1	CFU/mL	14.10.2025 17.10.2025

**Analistik:**  
Polonica Planina, univ. dipl. biol.

**Odgovorna oseba:**  
Polonica Planina, univ. dipl. biol.

Elektronsko podpisal Polonica Planina, univ. dipl. biol. ob 17.10.2025 12:20:25

Rezultati se nanašajo na vzorčni vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene. Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrežno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku. Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.