



Poročilo o izvedeni nalogi

Vzorčenje in laboratorijsko preskušanje pitne vode

Evidenčna oznaka: 2300-26/68753-26/30570

Naročnik: VODOVODNA ZADRUGA CRNGROB, Z.O.O.
CRNGROB 11
4209 Žabnica

Naročilo: eNaročilo, z dne 26.03.2026; Ponudba: PO-2300-26/68753-26/100801, z dne 25.03.2026

Izvajalci: Oddelek za pitne in kopalne vode
Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Kranj
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Kranj

Vodja naloge: Andrej Obronek, dipl.san.inž.

Maribor, 13.04.2026

Oddelek za pitne in kopalne vode
Vodja naloge:

Andrej Obronek, dipl.san.inž.

Čas certificiranega podpisa namestnika in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Poročilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Podatki o vzorcu

Vzorec: Pitna voda - Gostilna Pri Silvi, točilni pult, pipa
Številka vzorca: 26/30570
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naročnik: VODOVODNA ZADRUGA CRNGROB, Z.O.O., CRNGROB 11, 4209 Žabnica
Vzorec odvzel: Mitja Špacapan, NLZOH OPKV
Čas odvzema: 31.03.2026 08:55
Mesto odvzema: Vodovod Crngrob, Gostilna Pri Silvi, točilni pult, pipa
Vzorec sprejel: Mitja Špacapan
Kraj in čas sprejema: Kranj, 31.03.2026 11:50

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:

Uredba o pitni vodi, Ur. list RS, št. 61/2023, Priloga 1

Ocena rezultatov

Rezultati preizkušanih parametrov ne presegajo mejnih vrednosti, določenih v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023).

Priloge poročila:

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-26/68753-26/30570-T
Poročilo o kemijskem preskušanju z evidenčno oznako 1004-26/68753-26/30570-K
Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4004-26/68753-26/30570-M



Poročilo o preskušanju

Vzorec: Pitna voda - Gostilna Pri Silvi, točilni pult, pipa
Matriks: Pitna voda
Številka vzorca: 26/30570
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naloga: Vzorčenje in laboratorijsko preskušanje pitne vode
Vodja naloge: Andrej Obronek, dipl.san.inž.
Naročnik: VODOVODNA ZADRUGA CRNGROB, Z.O.O., CRNGROB 11, 4209 Žabnica
Naročilo: eNaročilo, z dne 26.03.2026; Ponudba: PO-2300-26/68753-26/100801, z dne 25.03.2026
Predmet vzorčenja: Trenutni vzorec pitne vode iz sistema za oskrbo s pitno vodo.
Plan vzorčenja: DN 249219, 31.03.2026
Mesto odvzema: Vodovod Crngrob, Gostilna Pri Silvi, točilni pult, pipa
Metoda vzorčenja: SIST ISO 5667-5:2007 v povezavi z ISO 19458:2006
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca

Datum in ura: 31.03.2026 08:55
Odvzel: Mitja Špacapan, NLZOH OPKV

Sprejem vzorca

Datum in ura: 31.03.2026 11:50
Sprejel: Mitja Špacapan

Datum poročila: 13.04.2026

Slika oz. shema mesta odvzema / vzorca:

Slika mesta odvzema





Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Terenske meritve					
Temperatura vode	9.3	°C		SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema	31.03.26 31.03.26
pH	7.9			SIST EN ISO 10523: 2012, na mestu odvzema	31.03.26 31.03.26
Električna prevodnost (20°C)	386	µS/cm		SIST EN 27888: 1998, na mestu odvzema	31.03.26 31.03.26
	<i>Meritev opravljena pri T = 9.3 °C</i>				
	<i>Popravek rezultata z upoštevanjem temperaturne kompenzacije aparata</i>				
	<i>Meritev opravljena pri T = 9.3 °C</i>				
Motnost	0.26 #	NTU		SIST EN ISO 7027-1:2017, na mestu odvzema	31.03.26 31.03.26
Vonj	brez posebnosti #			ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	31.03.26 31.03.26

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.

Vodja naloge:
Andrej Obronek, dipl.san.inž.

Elektronsko podpisal namestnik Mitja Špacapan ob 13.04.2026 06:51

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene. Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrežno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku. Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Poročilo o kemijskem preskušanju

Vzorec:	Pitna voda - Gostilna Pri Silvi, točilni pult, pipa		
Matriks:	Pitna voda		
Številka vzorca:	26/30570		
Namen:	Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo		
Naloga:	Vzorčenje in laboratorijsko preskušanje pitne vode		
Vodja naloge:	Andrej Obronek, dipl.san.inž.		
Naročnik:	VODOVODNA ZADRUGA CRNGROB, Z.O.O., CRNGROB 11, 4209 Žabnica		
Naročilo:	eNaročilo, z dne 26.03.2026; Ponudba: PO-2300-26/68753-26/100801, z dne 25.03.2026		
Mesto odvzema:	Vodovod Crngrob, Gostilna Pri Silvi, točilni pult, pipa		
Stanje vzorca:	Vzorec ustreza kriterijem za sprejem		
Odvzem vzorca	Sprejem vzorca	Datum poročila: 08.04.2026	
Datum in ura: 31.03.2026 08:55	Datum in ura: 31.03.2026 11:50		
Odvzel: Mitja Špacapan, NLZOH OPKV	Sprejel: Mitja Špacapan		

Rezultati preskušanja

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Barva (436 nm)	<0.1	m ⁻¹		SIST EN ISO 7887:2012, metoda B, KR	02.04.26 02.04.26
Permanganatni indeks (oksidativnost)	<0.5	mg/L	O ₂	SIST EN ISO 8467:1998, KR	07.04.26 07.04.26
Amonij	<0.02	mg/L	NH ₄ ⁺	SIST ISO 7150-1:1996, KR	02.04.26 02.04.26

Vodja oddelka:
mag. Andreja Dremelj, univ.dipl.kem.

Elektronsko podpisal namestnik Milena Pečanac, univ.dipl.kem. ob 08.04.2026 14:55:52

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Poročilo o mikrobiološkem preskušanju

Vzorec: Pitna voda - Gostilna Pri Silvi, točilni pult, pipa
Matriks: Pitna voda
Številka vzorca: 26/30570; Lab. št.: 26/3484
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naloga: Vzorčenje in laboratorijsko preskušanje pitne vode
Vodja naloge: Andrej Obronek, dipl.san.inž.
Naročnik: VODOVODNA ZADRUGA CRNGROB, Z.O.O., CRNGROB 11, 4209 Žabnica
Naročilo: eNaročilo, z dne 26.03.2026; Ponudba: PO-2300-26/68753-26/100801, z dne 25.03.2026
Mesto odvzema: Vodovod Crngrob, Gostilna Pri Silvi, točilni pult, pipa
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca **Prevzem vzorca** **Datum poročila:** 03.04.2026
Datum in ura: 31.03.2026 08:55 **Datum in ura:** 31.03.2026 11:50
Odvzel: Mitja Špacapan, NLZOH OPKV **Prevzel:** Marjeta Mubi

Rezultati preskušanja

Parameter	Metoda, Kraj izvedbe	Rezultat	Enota	Začetek / zaključek analize
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014, KR	ni najdeno	CFU/100 mL	31.03.2026 01.04.2026
Koliformne bakterije	ISO 9308-1:2014, KR	ni najdeno	CFU/100 mL	31.03.2026 01.04.2026
Število kolonij pri 36 °C	ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, KR	ni najdeno	CFU/mL	31.03.2026 02.04.2026
Število kolonij pri 22 °C	ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, KR	ni najdeno	CFU/mL	31.03.2026 03.04.2026

Analitik:
dr. Tanja Petelinc, univ. dipl. mikrobiol.

Odgovorna oseba:
dr. Tanja Petelinc, univ. dipl. mikrobiol.

Elektronsko podpisal dr. Tanja Petelinc, univ. dipl. mikrobiol. ob 03.04.2026 13:31:31

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene. Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku. Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.